

Akureyrarbær
María Markúsdóttir

Akureyri
19.01.2022

Efni: Skipulags- og matslýsing fyrir Dalvíkurlínu 2

RARIK hefur mótttekið erindi yðar dags. 30.12.2021 og hefur farið yfir tillöguna.

RARIK vil koma eftirfarandi upplýsingum að varðandi tillöguna.

11 og 33 kV háspennustrengir RARIK liggja víða nálægt fyrirhugaðri lagnaleið Dalvíkurlínu 2 í gegnum sveitarfélögin Akureyri, Hörgársveit og Dalvíkurbyggð. Strengirnir voru lagðir í jörðu á árunum 1997-2021. Á síðasta ári var 33 kV háspennustrengur lagður á milli aðveitustöðvanna á Dalvík og Árskógi auk 11 kV strengs hluta leiðarinnar. Þ.a. við frekari vinnu á endanlegri lagnaleið á milli aðveitustöðvanna á Rangárvöllum á Akureyri og á Dalvík þarf að taka mið af legu þessara háspennustrengja.

Með kveðju,
Sigurjón Jóhannesson
Deildarstjóri netreksturs, Norðurlandi