

Akureyrarbær - skipulagssvið

Rebekka Rut Þórhallsdóttir

Geislagötu 9, 3. hæð

600 Akureyri

skipulagssvid@akureyri.is

15. Júlí 2024

Efni: Umsögn um breytingu aðalskipulags Holtahverfi ÍB17 og VP17

Norðurorka hf. þakkar fyrir að fá tækifæri til að koma fram með umsögn um ofangreinda tillögu.

Athugasemdir Norðurorku hf. við tillöguna:

Hitaveita: Heimtaug hitaveitu inn á skipulagssvæði VP17 ber ekki meiri notkun en nú er. Því þarf að fara í nokkuð kostnaðarsamar aðgerðir til að tengja hitaveitu inn á svæðið vegna aukins byggingarmagns. Engar athugasemdir varðandi hitaveitu á ÍB17.

Fráveita: Dæla þarf úr kjöllum í lagnir fráveitu á skipulagssvæði ÍB17. Á skipulagssvæði VP17 þarf að setja brunn á lagn sem er í lóðinni og tengja inn á hana.

Engar athugasemdir eru gerðar varðandi rafveitu og vatnsveitu.

Athygli er vakin á reglum sem gilda um lagnir í landi Akureyrarkaupstaðar (samþ. 18.09.18) og finna má á heimasíðunni www.akureyri.is

Norðurorka veitir frekari upplýsingar ef eftir því er óskað. Einnig er rétt að minna á kortasjá okkar sem er öllum opin á netinu þar sem hægt er að skoða nánar legu veitulagna á svæðinu.
www.map.is/no

Bestu kveðjur,

Bjarni Jósep Steindórsson
Sérfræðingur á Teiknistofu.